



JELMAGYARÁZAT:

- Belső vezeté
- Esztendő vezeté
- Helios LTGW oflófócs

Párateljesztő falon kívül vezetve.
Vsz=500–600m³/h (nagyterjesztőmennyű)
Ventilátor= 230V/50Hz; Dp=190 Pa
Pmax= 240W

MÓDOSÍTÁS/REVÍZIÓ: 1			
KMS MÉRNÖK IRODA KFT.			
IGYEVETŐ: KISMÁRTON SÁNDOR			
6763 SZATYMAZ, RÓZSA U. 21., mobil.: +36-30-650-34-73			
MUNKÁ MEGNEVEZÉSE: BELSŐ GÉPÉSZETI KIMELI TERVDOKUMENTÁCIÓ			
TISZASZIGETI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA			
6756 TISZASZIGETI, SZABADSÁG U. 8. HRSZ.: 95.			
ÉPÍTETŐ: Tiszaszigeti Község Önkormányzata			
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.			
RAJZ MEGNEVEZÉSE: Elszívóos gépi szellőztetés			
Földszint alprój.			
TERVEZŐ:	TERVEZŐ:	MUNKASZÁM:	
Kismarton Sándor	Kismarton Sándor	KMS-2016-031.	
6/06/1013/H-2217/11		MÉRTERÁNY:	
		M 1:50	
		TERVÉZ:	
		2017. június	
		TERVÉZ MÉRÉ:	
		K2-594x420-	