

1.

VISSMANN VTODENS 200–W, B2HA, falí, fűtő kondenzációs kazán
2.

Vitocell 100–V, 500 l, CVA típusú indirekt HMV tároló
3.

Mikrobuborék leválasztó, Spirovent AA100
4.

Izszapleválasztó, Spirovent AE100
5.


T&A STAD15, statikus beszabályozó szelep
6.

REFLEX N35; 35 literes tégulási tartály
7.

T&A fűtési keverőszelep 3/4" GMMD DN20 +M106 motorral 230V/50Hz, K<sub>vs</sub>=6 m³/h.
8.

Hidraulikus váltó V<sub>max</sub>=2,0 m³/h (pl.: Sinus vagy egyedi típus)
9.

Grundfos UP15–14BA PM cirkulációs szivattyú



- JELMAGYARAZAT:
- · — · —

FŰTÉSI ELŐREMEŰ VEZETÉK, 40°C
- · — · — · —

FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK, 35°C,
- — — — —

PADLÓFŰTÉSI ELŐREMEŰ VEZETÉK, 40°C
- — — — —

PADLÓFŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK, 35°C,
- .....

impulzus vezetékek
- ⊠

avatatlan elzárás elleni szelep
- ⊠

töltő ürítő szelep
- ⊠

biztonsági szelep
- ⊠

gumikompenzátor
- ⊠

elzáró gömbcsap
- ⊠

beszabályozó szelep
- ⊠

szennyfogó szűrő
- ⊠

hőmérő
- ⊠

visszacsapó szelep
- ⊠

nyomásmérő
- ⊠

motoros keverőszelep vagy váltócsap
- ⊠

keringető szivattyú
- ⊠

légtelenítő szelep

MEGJEGYZÉS

- A fűtési vezetékek 17x2,0 Rehau RAUTHERM S cső típusúak.
- A fűtési vezetékeket 13 mm vtg.–ben TUBOLIT hőszigeteléssel kell ellátni!
- A külső hőmérséklet érzékelőt az északi falon 3 méter magasságban kell elhelyezni.
- A padlófűtési területeken olyan PVC és lapburkolatot kell használni ami padlófűtéshez is megfelelő! (változás esetén hőleadás ellenőrizendő!)
- A méretek és csatlakozási pontok a helyszínen ellenőrizendők.
- A felülfűtési mezők feletti burkolatok hővezetési ellenállósa betartása mellett érvényesek a fűtési értékek!
- A műszaki leírásban írtakat mindenkor hatályosan figyelembe kell venni!
- MEGJEGYZÉS:
- A tervezett padlófűtési rendszer 40/35 °C hőfoklépcsővel üzemel.
- A kivitelezés során a megfelelő légtelenítési és ürítési pontok kidolgozásáról gondoskodni kell.
- A padlófűtési rendszer csőanyaga Rehau gyártmányú RAUTHERM S fűtőcső, mérete 17x2,0.
- A kazán, a HMV, tároló és a padlófűtési osztó–gyűjtő ellátó fűtési vezetékek típusa szabadon szerelt Szénocé Press rendszer. (pl.: Vego)

MÓDOSÍTÁS/REVÍZIÓ: 1			
KMS MÉRNÖK IRODA KFT.			
ÜGVEZETŐ: KISMARTON SÁNDOR			
6763 SZATMÁZ, RÓZSA U. 21., mobil.: +36–30–650–34–73			
MUNKÁ MEGNEVEZÉSE: BELSŐ GÉPÉSZET KIVETELI TERVDOKUMENTÁCIÓ		RAJZSZÁM:	
TISZASZIGETI MINI BŐLCŐDE KIALAKÍTÁSA		Gf–1	
6756 TISZASZIGET, SZABADSÁG U. 8. HRSZ.: 95.		MUNKÁSZÁM:	
ÉPÍTETTŐ: Tiszasziget Község Önkormányzata		KMS–2016–031.	
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.		MÉRÉ TARÁNY:	
RAJZ MEGNEVEZÉSE:		M 1:50	
Központi fűtés, kapcsolási vázlat		MÉRETÁNY:	
TERVEZŐ:		2017. június	
Kismarton Sándor		TERV LAP MÉR ET:	
G/06/1013/H–2217/11		A3–420x297	