



Leágazás száma:	1.		2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.		9.	10.		
Leágazás megnevezése:	Betáplálás mérőhelyből	Túlfeszültség védelem T1+2 osztály	Tartalék világítás biztonsági	Tartalék világítás irányfény	Kazánház	Riasztó	Külső világítás	ÁVK	Folyamatos üzemi dugalj	Tartalék		Tartalék	Tartalék	Napi áramtalanító	ÁVK
Kábel típusa:			NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J		NYM-J						
Keresztmetszete [mm ²]:	4x16		3x1,5	3x1,5	5x4	3x1,5	3x1,5		3x1,5						
Teljesítmény (kW):			0,2	0,2		0,02	0,07		1,5						

72 modulós maszkos elosztó súllyesztett, füst színű ajtóval

A jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány „Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ ÁVK+ EPH

		Helye:	Tizsasziget, Szabadság u. 8. Hrsz.: 95	Rajzjel:	
Vill. tervező:	Csertus S.	Megnevezés:	Mini bölcsőde kialakítása meglévő épületből egyvonalas terv	FE	Lapszám:
Dátum:	2017.06.11.			1	Lapok száma:
Eng.sz.	Csertus S. V-K/06/0852				3