



11.	12.	13.	14.	15.		15.A		16.	17.	18.	19.		20.	21.	22.	23.	24.
Világítás	Világítás	Világítás	Világítás	Impulzus kapcsolós lámpahelyek betápjai	Közeledő világítás	Impulzus kapcsoló működtetése	ÁVK	Dugalj	Dugalj	Dugalj	Klíma kültéri	ÁVK	Elektr. tűzhely	Elektr. sütő dugalj	Melegítő konyha dugalj	Mosogatógép	Mosó gép
NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	MCu		MCu		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J		NYM-J	NYM-J	NYM-J		
3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	5x1,5		2x1		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
0,1	0,1	0,1	0,1	0,3				1,5	1,5	1,5	0,55		5,6	2,5	1,5	0,55	0,55

72 modulós maszkos elosztó súllyesztett, füst színű ajtóval

A jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány „Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ ÁVK+ EPH

		Helye: Tiszasziget, Szabadság u. 8. Hrsz.: 95	Rajzjel: FE
Vill. tervező:	Csertus S.	Megnevezés: Mini bölcsőde kialakítása meglévő épületből egyvonalas terv	Lapszám: 2
Dátum:	2017.06.11.		Lapok száma: 3
Eng.sz. Csertus S. V-K/06/0852			